



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

25 de noviembre de 2022

CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS
COMITÉ DE COMPRAS

Página 1 de 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

ADQUISICION DE GUIAS COLUMNAS Y EJES DE ACERO PARA SER UTILIZADOS EN TODOS
LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 18 del mes de noviembre del 2022, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

Según las fichas técnicas

1. Los ejes de acero inoxidable deben ser 316, ¿aceptan 416?
Respuesta: No aceptamos.
2. Solicitan ejes de acero inoxidable de 1-3/4" (¿aceptan 1-11/16" o 1-15/16" en lugar del de 1-3/4"?)
Respuesta: No aceptamos.
3. ¿Alguna especificación para las roscas de estos ejes inoxidables?
Respuesta 12 hilos por pulgadas.
4. Solicitan que tengan coupling en ambos extremos. ¿Esto es correcto? ¿Roscados ambos extremos con 1 coupling instalado en cada lado del eje?
Respuesta: Correcto, roscados en ambos extremos con su coplin.
5. Las columnas las solicitan con rosca NPT. ¿Esto es correcto? ¿Es cónica o recta (comúnmente cilíndrica)?
Respuesta: Cilíndrica.
6. Los guías los solicitan en bronce. ¿Aceptan inoxidables?
Respuesta: Sí.


Sasha Maria Aquino
Encargada División de Licitaciones
Depto. de Compras y Contrataciones