



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA

15 de septiembre del 2022

**CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS  
COMITÉ DE COMPRAS**

Página 1 de 1

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**“ADQUISICION DE CABLES Y ALAMBRES PARA USO DEL INAPA”**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **05** del mes de **septiembre** del 2022, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

- 1- Consultar por favor si estos alambres pueden ser en medidas milimétricas y si son todos con forro de vinil.

Pies	tipo
2,500.00	alambre sumergible 4/4
2,500.00	alambre sumergible 6/4
2,500.00	alambre sumergible 8/4
3,000.00	alambre vinil 4/4
3,000.00	alambre vinil 6/4
2,500.00	alambre vinil 8/4

Respuesta: El alambre sumergible el forro, cubierta, aislamiento debe ser de Caucho, (goma) las medidas según especificaciones técnicas, AWG, su sección en milímetros es:

- #8, 8.37 mm  
#6, 13.30 mm  
#4, 21.15 mm

**Sasha Maria Aquino**  
Encargada División de Licitaciones  
Depto. de Compras y Contrataciones

