SNCC.D.016

No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC-LPN-2023-0006
No. DOCUMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

16 de junio 2023

CIRCULAR No. **1 DE RESPUESTAS**

COMITE DE COMPRAS

)OS

AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, ZONA III, SNIP 15095

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA),** les informa que, hasta la fecha **05** del mes de **junio** del 2023, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

1. En la estación de bombeo #1, ítem B-1, rehabilitación de cárcamo y estación de bombeo #1, les solicitamos dar detalles de construcción.
   Respuesta: Ver plano 2023-03-20 EB Santa Capuza. Anexo enmienda no.1

2. En la estación de bombeo #1, ítem B-2, rehabilitación de cárcamo y estación de bombeo #2, les solicitamos dar detalles de construcción.
   Respuesta: Ver plano 2023-03-20 EB Santa Capuza y el plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo enmienda no.1

3. En la estación de bombeo #1, ítem B-3, rehabilitación de cárcamo y estación de bombeo #3, les solicitamos dar detalles de construcción.
   Respuesta: Ver plano 2023-03-20 EB Santa Capuza y el plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo enmienda no.1

4. En el ítem F, Depósitos reguladores, Rehabilitación Depósito Regulador superficial de H.A, con capacidad de 750 M3. Abastece la parte céntrica de Sánchez 1.00 Ud, facilitar planos, especificación de que conlleva esta partida.
   Respuesta: Ver plano 10-DR EXISTENTE 750m3-2023-03-17. Anexo enmienda no.1

5. En el ítem F, Depósitos reguladores, Rehabilitación Depósito Regulador superficial Metálico (existente), con capacidad de 1,345 M3. Abastece la parte céntrica de Sánchez, Los Mangos y Agua Buena. 1.00 Ud, facilitar planos, especificación de que conlleva esta partida.
   Respuesta: Ver plano 09-Zona PTAP y DR 1345-2023-03-17. Anexo enmienda no.1

6. En el listado de partidas las cantidades que se encuentran en cero, podrían facilitar las cantidades o aclarar si no estarán dentro del proyecto.
   Respuesta: Ver Enmienda.

7. En el Acápite 3.4 Criterios de Evaluación Ínidica

   Experiencia General de la Empresa

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dada la importancia y costo de la obra, el Oferente deberá acreditar experiencia de trabajo en **seis (06) obras** en trabajos relacionados con la construcción, especialmente en Instalaciones mecánicas o eléctricas, así como reconstrucción, demolición, reparación o renovación de edificios, viabilidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparación del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e instalación de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros servicios similares en los **últimos diez (10) años.**

Experiencia Específica
Dada la importancia y costo de la obra el Oferente/Proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución de obras de igual naturaleza a la obra objeto del presente proceso.

El Oferente/Proponente deberá acreditar una experiencia mínima de por lo menos dos (2) Obra con igual naturaleza a la de la obra objeto del presente proceso.

El Oferente/Proponente deberá acreditar una e**xperiencia mínima de por lo menos dos (2) Obra de igual o mayor magnitud de presupuesto** al de la obra objeto del presente proceso.

En caso de Obras en ejecución, el proponente deberá acreditar certificación o cubicación que demuestre el alcance ejecutado a la fecha anterior del presente proceso.

Dicho criterio difiere con el requerimiento del Cuadro indicado en la **Descripción de la Evaluación** del mismo Acápite 3.14.

CRITERIOS	SUB CRITERIOS	20 Puntos
Experiencia como Contratista (SNCC.D.049), con certificaciones de experiencia de proyectos de similar magnitud y naturaleza en entidades públicas o privadas		6 o más certificaciones: 20 puntos 3 a 5 certificaciones: 15 puntos 2 certificaciones: 10 puntos Menos de 2 certificación: 0 puntos

Favor confirmar si serian 6 experiencias de la empresa, de las cuales dos de ellas cumplan con las experiencias específicas de la evaluación para obtener la puntuación de 20 puntos de este criterio.

Respuesta: Según pliego de condiciones artículo 3.4 B *"Descripción de la Evaluación:*

CRITERIOS	*SUB CRITERIOS*	*20 PUNTOS*
Experiencia como Contratista (SNCC.D.049), con certificaciones de experiencia de proyectos de similar magnitud y naturaleza en entidades públicas o privadas.		*6 o más certificaciones: 20 puntos* *3 a 5 certificaciones: 15 puntos* *2 certificaciones: 10 puntos* *Menos de 2 certificación: 0 puntos*

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

8. En el Acápite 3.4 Criterios de Evaluación Inidica
Experiencia del Personal Clave El Oferente/Proponente deberá acreditar que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos. A continuación, se desglosa los requerimientos del personal clave de construcción:

A. Director de Obra
B. Ingeniero Residente
C. Jefe de Oficina Técnica de Construcción
D. Especialista en Seguridad Industrial y Prevención Laboral

Sin embargo en el Cuadro indicado en la **Descripción de la Evaluación** del mismo Acápite 3.14 Solo se evalúa a:

A. Director de Obra 15 Puntos
B. Ingeniero Residente 10 Puntos
D. Especialista en Seguridad Industrial y Prevención Laboral 5 Puntos
Valor total 30 Puntos

Entonces bajo que método será evaluado el Jefe de Oficina?

Respuesta: **El jefe de oficina técnica de construcción será evaluado CUMPLE/NO CUMPLE según lo establecido en el pliego de condiciones el artículo 3.4 B Experiencia del Personal Clave:**

"El Oferente/Proponente deberá acreditar que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

A continuación, se desglosa los requerimientos del personal clave de construcción:

A. Director de Obra
- *Título de Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Electromecánico*
- *Especialidad o Maestría en Hidráulica o áreas a fines*
- *Experiencia mínima de 05 años a partir del título académico*
- *Experiencia en al menos dos (2) Obra similar*

B. Ingeniero Residente
- *Título en Ingeniería Civil, Arquitecto o Ingeniero Electromecánico*
- *Experiencia mínima de 05 años a partir del título académico*
- *Experiencia en al menos dos (2) Obra similar*

C. Jefe de Oficina Técnica de Construcción (CUMPLE/NO CUMPLE)
- *Título en Ingeniería Civil*
- *Experiencia de diseño mínima de 05 años a partir del título académico*
- *Experiencia de diseño en al menos dos (2) Obra similar ."*

9. En el Acápite 3.4 Criterios de Evaluación Indica en los Equipos Mínimos de los Oferentes

CANTIDAD	DESCRIPCION
3	Bomba de achique (2")(3"), 7

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

A. Definir Bomba de Achique de 7, ya que las Bombas de Achique existen de 6" u 8" y definir si es de succión o Descarga

Respuesta: Ver Enmienda No. 1.

B. Definir si son 3 unidades de 2", 3 Unidades de 3" y 3 Unidades de 6" u 8" según defina en la respuesta de la pregunta anterior

Respuesta: Ver Enmienda No. 1.

10. Mediante el presente correo, solicitamos los planos eléctricos, y/o detalles para la electrificación y equipamiento de la estación de Bombeo #3

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo Enmienda No.1

Igualmente le expresamos las siguientes dudas:

11. Las partidas que están en 0.00, ¿se quedarán así o habrá una modificación en el listado de partidas?

Respuesta: Ver Enmienda No.1.

12. Especificar la longitud de la columna de la electrobomba vertical TDH= 71.00 m, Qb=35.00 Lps.

Respuesta: 17.5 mt.

13. Especificar el voltaje de las bombas Horizontales y Turbinas verticales, así como la RPM del motor y si es necesario el Panel de Control favor indicar el tipo y cantidad.

Respuesta: 3 Ø, 460V, 60 HZ, 3,500 RPM. Arrancador suave para la capacidad HP y ver especiaciones técnicas de los equipos de bombeo.

14. Reciban un cordial saludo de nuestra parte; asimismo por medio de la presente solicitamos modificar el pliego indicado en el asunto, específicamente en el numeral "3.4 - Criterios de Evaluación" parte B – Situación Financiera (CUMPLE/NO CUMPLE), para que el limite establecido en el índice de endeudamiento sea Menor a 1.50 en lugar de Menor a 1.40 como indica el citado pliego en su Pág. 44.

Esta solicitud se hace apelando al Principio de Participación de la Ley 340-06 en su capitulo 2 numeral 8, el cual indica lo siguiente: ***"El estado procurará la participación del mayor número posible de personas físicas o jurídicas que tengan la competencia requerida. Al mismo tiempo estimulará la participación de pequeñas y medianas empresas, no obstante reconocer su limitada capacidad financiera y tecnología, con el objetivo de elevar su capacidad competitiva."***

Es importante destacar que en pliegos anteriores donde se licitaron proyectos de magnitud similar y/o mayor en su misma institución, se establecía el limite de endeudamiento Menor a 1.50 tal y como lo estamos solicitando.

Respuesta*: Ver Enmienda No.1*

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

15. B-1 ESTACION DE BOMBEO #1

1.- Rehabilitación Cárcamo y Estación de Bombeo #1, cantidad 1.0 ud:

Luego de realizar la visita al lugar y recibir de parte del técnico las explicaciones de los trabajos a realizar para la rehabilitación en esta estación, entendemos que para poder cuantificar esta partida, lo más sano es que la institución suministre en detalles el alcance de los trabajos a realizar, ya que, son muchas actividades de las cuales no tenemos los detalles en específico(volumetrías, partidas a realizar, detalles, etc), y esto provocaría que cada oferente presupueste lo que entienda y no lo que realmente habría que hacer, bajo esa condición no sería una competencia justa, entendemos que lo mas razonable es que esta información sea suministrada por la institución.

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 EB Santa Capuza. Anexo Enmienda No.1

16. B-2 ESTACION DE BOMBEO #2

1.- Rehabilitación Cárcamo y Estación de Bombeo #2, cantidad 1.0 ud:

Luego de realizar la visita al lugar y recibir de parte del técnico las explicaciones de los trabajos a realizar para la rehabilitación en esta estación, entendemos que para poder cuantificar esta partida, lo más sano es que la institución suministre en detalles el alcance de los trabajos a realizar, ya que, son muchas actividades de las cuales no tenemos los detalles en específico(volumetrías, partidas a realizar, detalles, etc), y esto provocaría que cada oferente presupueste lo que entienda y no lo que realmente habría que hacer, bajo esa condición no sería una competencia justa, entendemos que lo más razonable es que esta información sea suministrada por la institución.

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo Enmienda No.1

17. B-3 ESTACION DE BOMBEO #3

1.- Construcción Cárcamo y Estación de Bombeo #3, cantidad 1.0 ud:

Para esta partida sucede lo mismo que las anteriores, entendemos que para poder cuantificar esta partida, lo más sano es que la institución suministre en detalles el alcance de los trabajos a realizar, ya que, son muchas actividades y esto provocaría que cada oferente presupueste lo que entienda y no lo que realmente habría que hacer, bajo esa condición no sería una competencia justa, entendemos que lo más razonable es que esta información sea suministrada por la institución.

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo Enmienda No.1

18. F DEPOSITOS REGULADORES

1.- Rehabilitación Depósito Regulador superficial de H.A, con capacidad de 750 M3. Abastece la parte céntrica de Sánchez, cantidad 1.0 ud:

Luego de realizar la visita al lugar y recibir de parte del técnico las explicaciones de los trabajos a realizar para la rehabilitación en este depósito regulador, entendemos que para poder cuantificar esta partida, lo más sano es que la institución suministre en detalles el alcance de los trabajos a realizar, ya que, son muchas actividades de las cuales no tenemos los detalles en específico(volumetrías, partidas a realizar, detalles, etc), y esto provocaría que cada oferente presupueste lo que entienda y no lo que realmente habría que hacer, bajo esa condición no sería una competencia justa, entendemos que lo más razonable es que esta información sea suministrada por la institución.

Respuesta: Ver plano 10-DR EXISTENTE 750m3-2023-03-17. Anexo Enmienda No.1

2.- Rehabilitación Depósito Regulador superficial Metálico (existente), cantidad 1.0 ud:

luego de realizar la visita al lugar y recibir de parte del técnico las explicaciones de los trabajos a realizar para la rehabilitación en este depósito regulador, entendemos que para poder cuantificar esta partida, lo más sano es que la institución suministre en detalles el alcance de los trabajos a realizar, ya

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

que, son muchas actividades de las cuales no tenemos los detalles en específico(volumetrías, partidas a realizar, detalles, etc), y esto provocaría que cada oferente presupueste lo que entienda y no lo que realmente habría que hacer, bajo esa condición no sería una competencia justa, entendemos que lo más razonable es que esta información sea suministrada por la institución.

Respuesta: Ver plano 09-Zona PTAP y DR 1345-2023-03-17. Anexo Enmienda No.1

19. A.1.- REHABILITACIÓN DE CAJUELA No. 1

11.2.- Canaleta:

Solicitamos el detalle arquitectónico y estructural de la misma para poder realizar el análisis.

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT Santa Capuza. Anexo Enmienda No.1

20. A.3.- CONSTRUCCIÓN DE CAJUELA No. 3

6.2.- Anclaje de H.A. en tubería, (según detalle)

Solicitamos el detalle arquitectónico y estructural de la misma para poder realizar el análisis.

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo Enmienda No.1

21. B.3.- ESTACION DE BOMBEO #3

2.3.11- Anclaje H.A para maniford

Solicitamos el detalle arquitectónico y estructural del mismo para poder realizar el análisis.

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo Enmienda No.1

2.3.12- Base H.A para bombas

Solicitamos el detalle arquitectónico y estructural del mismo para poder realizar el análisis.

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo Enmienda No.1

2.3.13- Base H.A para descargas

Solicitamos el detalle arquitectónico y estructural del mismo para poder realizar el análisis.

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo Enmienda No.1

22.

3.- CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPERFICIAL 2,000 M3, CIRCULAR

3.12- Acera perimetral 0.80 m

Cuál es el hormigón a usar para la construcción de la acera.

Respuesta: F'c=180 kg/cm2.

1.- En cuanto a las partidas de hormigón en las diferentes estructuras a construir, vemos que tienen la cuantía especificada, ¿vamos a utilizar esta cuantía para nuestros análisis o debemos calcularla?

Respuesta: La especificada.

2.- Las partidas de las escaleras en H.G 0.40 x 0.25 x 0.40 m vemos que no tienen un detalle donde se especifiquen el tipo de angulares o barras en la que se vallan a fabricar las mismas, tampoco un detalle arquitectónico para ver la conformación de la misma, favor enviar un detalle de la misma.

Respuesta: Ver plano 11-DR3-CAP 2000 AC-2023-03-22. Anexo Enmienda No.1

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

3.- Mencionar que un sin número de partidas tiene las cantidades en cero, favor verificar estos volúmenes y suministrar una lista de partidas nuevas.
Respuesta: Ver Enmienda No.1.

4.- Otra inquietud porque el monto de la apropiación es diferente al monto del presupuesto.
Respuesta: Ver Enmienda No1.

23. B-1 ESTACION DE BOMBEO #1
2.- Equipamiento Cárcamo #1: dos (2) electrobomba tipo vertical de capacidad. 150.00 H.P., TDH= 71.00 m, Qb=35.00 Lps. c/u (a colocar) ubicado en Santa Capuza.:
Saber si el alcance de esta partida es solo el suministro e instalación de las electrobombas o si el alcance conlleva piezas, electrificación, etc, de ser así favor suministrar un plano con todo lo que conlleva esto. O un listado de las partidas a trabajar para la realización de este análisis
Respuesta: Suministro e Instalación.

24. B-2 ESTACION DE BOMBEO #2
2.- Equipamiento Cárcamo #2 (1) electrobomba tipo horizontal de capacidad. 30.00 H.P., TDH= 34.85 m, Qb=45.00 Lps. (a colocar). ubicado en el Arroyo Salado (La Fuente)..:
Saber si el alcance de esta partida es solo el suministro e instalación de las electrobombas o si el alcance conlleva piezas, electrificación, etc, de ser así favor suministrar un plano con todo lo que conlleva esto. O unlistado de las partidas a trabajar para la realización de este análisis
Respuesta Suministro e Instalación.

25. A.3.- CONSTRUCCIÓN DE CAJUELA No. 3
9.3.- Ventilación de Ø8"
Solicitamos el detalle de cómo será fabricado el mismo para poder realizar el análisis
Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo Enmienda No.1

1.-En cuanto a las partidas de hormigón solicitamos los detalles estructurales de cada elemento que interviene en las cajuelas, ya que en los planos no están, para poder ver la distribución de los aceros en cada elemento, aunque las partidas tienen la cuantía colocada, ¿vamos a usar estas cuantías? ¿O la vamos a calcular? Y para calcularlas se requieren estos detalles.
Respuesta: Usarán la que tiene colocada las partidas y para más detalles ir al plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado.

26. B-1 ESTACION DE BOMBEO #1
2.- Equipamiento Cárcamo #1: dos (2) electrobomba tipo vertical de capacidad. 150.00 H.P., TDH= 71.00 m, Qb=35.00 Lps. c/u (a colocar) ubicado en Santa Capuza.:
Solicitamos las especificaciones técnicas o ficha de las especificaciones de estas bombas (Diámetro de pozo y profundidad de columna más tazón) para poder cotizarlas. Ya que los suplidores requieren toda la información necesaria.
Respuesta: Ver especificaciones y equipos de bombeo estación de bombeo # 1 Anexo.

27. B-2 ESTACION DE BOMBEO #2
2.- Equipamiento Cárcamo #2 (1) electrobomba tipo horizontal de capacidad. 30.00 H.P., TDH= 34.85 m, Qb=45.00 Lps. (a colocar). ubicado en el Arroyo Salado (La Fuente)..:
Solicitamos las especificaciones técnicas o ficha de las especificaciones de estas bombas para poder cotizarlas. Ya que los suplidores requieren toda la información necesaria.
Respuesta: Ver especificaciones y equipos de bombeo estación de bombeo # 2 Anexo.

28. Existen muchas partidas sin cantidades
Respuesta: Ver Enmienda No.1.

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

29. Escalera HG 0.40 x 0.25 x 0.40m, especificar diámetro del tubo?
Respuesta: ¾'' HG Grueso.

30. Rehabilitación Cárcamo y estación de bombeo 1 y 2; Que incluye esta rehabilitación?
Respuesta: Ver plano 2023-03-20 EB Santa Capuza y el plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo Enmienda No.1

31. Rehabilitación de deposito regulador superficial de HA; ¿Que incluye esta rehabilitación?
Respuesta: Ver plano 10-DR EXISTENTE 750m3-2023-03-17. Anexo Enmienda No.1

32. Rehabilitación de depósito regulador superficial metálico; ¿Qué incluye esta rehabilitación?
Respuesta: Ver plano 09-Zona PTAP y DR 1345-2023-03-17. Anexo Enmienda No.1

33. Zabaleta H.A (0.60x0.60) m; ¿Suministrar detalles o cuantía de la misma?
Respuesta: 1.89 qq/m3.

34. Equipamiento Cárcamo #1: dos (2) electrobomba tipo vertical de capacidad. 150.00 H.P., TDH=71.00 m, Qb=35.00 Lps. c/u (a colocar) ubicado en Santa Capuza
Respuesta: Ver especificaciones y equipos de bombeo estación de bombeo # 1 anexo.

35. Equipamiento Cárcamo #2 (1) electrobomba tipo horizontal de capacidad. 30.00 H.P., TDH= 34.85 , Qb=45.00 Lps. (a colocar). ubicado en el Arroyo Salado (La Fuente).
Respuesta: Ver especificaciones y equipos de bombeo estación de bombeo # 2 anexo.

36. Suministro electrobomba turbina de eje vertical, 665 GPM, VS. 414 pies TDH y 17.5 pies de columna más tazones con motor eléctrico de 100 HP, 460V, 60hz, 3Ø a 1,750 RPM., que bombeara al depósito de 2000 metros cúbico
Respuesta: Ver especificaciones y equipos de bombeo estación de bombeo # 3 anexo.

37. Suministro electrobomba turbina de eje vertical, 555 GPM, VS. 102 pies TDH y 17.5 pies de columna más tazones con motor eléctrico de 20 HP, 460V, 60hz, 3ø a 1,750 RPM. Bombera a la potabilizadora de Sánchez
Respuesta: Ver especificaciones y equipos de bombeo estación de bombeo # 1 anexo.

38. Del antes descrito favor suministrar especificaciones técnicas de las bombas y en algunos de los casos la profundidad de columna más tazones.
Respuesta: Ver especificaciones y equipos de bombeo estación de bombeo anexo.

39. la lista de cantidades presenta partidas cuya cantidad es 0.00, esto es un error?
Respuesta: Ver Enmienda No.1.

40. Cárcamo y Estación de Bombeo No.1

Para realizar los análisis de rehabilitación Cárcamo y Estación de Bombeo #1, se necesita el detalle de partidas con sus respectivas cantidades, ya que en el presupuesto no está estipulado, ni existen planos de este, en el juego de planos suministrado.

De igual manera, se habló en la visita de verja perimetral para esta unidad, la cual va construida en muros de blocks, y tampoco está incluida en el presupuesto.

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 EB Santa Capuza.

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

41. Cajuela No.2, Cárcamo y Estación de Bombeo No.2.

Para realizar los análisis de rehabilitación Cárcamo y Estación de Bombeo #2, se necesita el detalle de partidas con sus respectivas cantidades, ya que en el presupuesto no está estipulado, ni existen planos de este, en el juego de planos suministrado.

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salad Anexo Enmienda No.1

42. Cárcamo y Estación de Bombeo No.3 (A Construir).

Para llevar a cabo los análisis de Cárcamo y Estación de Bombeo #3, se necesita el detalle de partidas con sus respectivas cantidades, ya que en el presupuesto esta de manera generalizada (Construcción Cárcamo y Estación de Bombeo #3, 1 Ud.). De igual manera no están incluidos en el juego de planos suministrado, los planos de Cárcamo y Estación de Bombeo #3.

Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado.

43. Depósito Regulador superficial de H.A, con capacidad de 750 M3. Abastece la parte céntrica de Sánchez (existente).

Para realizar los análisis de rehabilitación Depósito Regulador superficial de H.A, con capacidad de 750 M3, se necesita el detalle de partidas con sus respectivas cantidades, ya que en el presupuesto no está estipulado, ni existen planos de este, en el juego de planos suministrado.

De igual manera, se habló en la visita de verja perimetral para esta unidad, la cual va construida en blocks, y tampoco está incluida en el presupuesto.

Respuesta: Ir al plano 10-DR EXISTENTE 750m3-2023-03-17.

44. Depósito Regulador superficial Metálico (existente), con capacidad de 1,345 M3. Abastece la parte céntrica de Sánchez, Los Mangos y Agua Buena.

Para realizar los análisis de rehabilitación Depósito Regulador superficial Metálico (existente), con capacidad de 1,345 M3, se necesita el detalle de partidas con sus respectivas cantidades, ya que en el presupuesto no está estipulado, ni existen planos con detalle de este, en el juego de planos suministrado.

Respuesta: Ver plano 09-Zona PTAP y DR 1345-2023-03-17.

45. Planta Potabilizadora Capacidad 70 LPS (Existente a Remodelar).

En la visita si hizo referencia de la remodelación de la Planta Potabilizadora, pero al no estar contemplada en las partidas del presupuesto, los oferentes expresaron que no existía en el mismo, por tal razón, no se hizo el recorrido por la misma. Pero dicha Remodelación si está contemplada en los planos.

Por tal razón se requiere saber si va, si o no, y de ser positivo que sea incluida en las partidas del presupuesto con su debido detalle de partidas y cantidades que le conciernen.

Respuesta: La rehabilitación de la planta potabilizadora de 70 LPS no está contemplada dentro del alcance del proyecto actual.

46. Hidrantes

Que se incluya una partida que se llame Hidrantes con su respectiva cantidad a colocar.

Respuesta: Ver Enmienda No.1.

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

47. Partidas que no tienen cantidades en el presupuesto

Existen varias partidas que no tienen cantidades en el presupuesto, las cuales son de suma importancia y deben ser incluidas en el mismo, tal es el caso de las siguientes:

ITEM C: 1… 2.1, 2.2, 2.3...3.1…4.1…6…7.

ITEM D: 2.1, 2.2, 2.3.
ITEM E: 1…3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5…4.1…5.1…7.1…8…10.

ITEM G: 1… 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5…4.1…5.1…7.1…8…10.

ITEM H: 1… 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5…4.1…5.1…6.1…8…10.

ITEM I: 1… 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5…4.1, 4.2, 4.3…5.1, 5.2, 5.3…6.1, 6.2, 6.3…8…9.1, 9.2, 9.3…10.

ITEM J: 1…3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5…4.1, 4.2, 4.3, 4.4…5.1, 5.2, 5.3, 5.4…6.1, 6.2, 6.3, 6.4…8…9.1, 9.2, 9.3…10.

ITEM K: 1… 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5…4.1, 4.2, 4.3…5.1, 5.2, 5.3…6.1, 6.2, 6.3…8…9.1, 9.2, 9.3…10.

ITEM J: 1… 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5…4.1, 4.2, 4.3…5.1, 5.2, 5.3…6.1, 6.2, 6.3…9…11.
Respuesta: Ver Enmienda No.1.

48. la partida 2.3.9 Instalación manométrica completa: solicitamos el detalle con todos los componentes para poder realizar este análisis completo.
Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado (Ver página 14/15)

49. la partida 2.3.10 Maniford de Ø12" : solicitamos el detalle con todos los componentes para poder realizar este análisis completo.
Respuesta: Ver plano 2023-03-20 OT-EB Arroyo Salado. Anexo Enmienda No. 1

Julio A. Morel C.
Encargada División de Licitaciones
Depto. de Compras y Contrataciones

DIRECCIÓN GENERAL CONTRATACIONES PÚBLICAS
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino