

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 04-JUL-2023

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
261318 - Equipo de control de produccion de energia

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Arrancador TIPO SOFT-STATER 300Hp	39121103089	5

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

Tipo	Arrancador sof-starte
Voltaje operacional	208-690vac 3Ø 50/60 Hz
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 50/60hz (L-N)
Intensidad nominal del arrancador	410 Amp.minimo
Factor de servicio	100%
Sobrecarga	Integrado, electrico
Ajuste de corriente de motor	30.....100%
Corriente maxima	4x(corr.max) minimo
Voltaje durante el arranque	30.....70% minimo
Temp.ambiente	operación-25.....60c
Rele de arranque	si
By-pass	si
Salida analogo	4 a 20ma
Protectional medio ambiente	IP00
proteccion electrica	Sobreintensidad, sobretension, subtension, inversion de fase, perdida de fase, temperatura, desbalance de fase, falla interna, baja carga,
Menu de configuracion	Tension, Intensidad, Rampa de arranque y parada, Torque,
Garantía	6 Meses

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A


Criterio de Almacenamiento


N/A

Observaciones

N/A


PERITO 1


Perito 2


perito3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 04-JUL-2023

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

261318 - Equipo de control de produccion de energia

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Arrancador TIPO SOFT-STATER 200Hp	39121103091	3 /

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

Tipo	Arrancador sof-starte
Voltaje operacional	208-690vac 3Ø 50/60 Hz
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 50/60hz (L-N)
Intensidad nominal del arrancador	275 Amp.minimo
Factor de servicio	100%
Sobrecarga	Integrado, electrico
Ajuste de corriente de motor	30.....100%
Corriente maxima	4x(corr.max) minimo
Voltaje durante el arranque	30.....70% minimo
Temp.ambiente	operación-25.....60c
Rele de arranque	si
By-pass	si
Salida analogo	4 a 20ma
Protectional medio ambiente	IP00
proteccion electrica	Sobreintensidad, sobretension, subtension, inversion de fase, perdida de fase, temperatura, desbalance de fase, falla interna, baja carga,
Menu de configuracion	Tension, Intensidad, Rampa de arranque y parada, Torque,
Garantia	6 Meses

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Perito 1

Perito 2

Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 04-JUL-2023

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
261318 - Equipo de control de produccion de energia

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Arrancador TIPO SOFT-STATER 250Hp	39121103090	5

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

Tipo	Arrancador sof-starte
Voltaje operacional	208-690vac 3Ø 50/60 Hz
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 50/60hz (L-N)
Intensidad nominal del arrancador	320 Amp.minimo
Factor de servicio	100%
Sobrecarga	Integrado, electrico
Ajuste de corriente de motor	30..... 100%
Corriente maxima	4x(corr.max) minimo
Voltaje durante el arranque	30.....70% minimo
Temp.ambiente	operación-25.....60c
Rele de arranque	si
By-pass	si
Salida analogo	4 a 20ma
Protectional medio ambiente	IP00
proteccion electrica	Sobreintensidad, sobretension, subtension, inversion de fase, perdida de fase, temperatura, desbalance de fase, falla interna, baja carga,
Menu de configuracion	Tension, Intensidad, Rampa de arranque y parada, Torque,
Garantia	6 Meses

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Perito 1

Perito 2

Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 04-JUL-2023

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

261318 - Equipo de control de produccion de energia

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Arrancador TIPO SOFT-STATER 400Hp, Trifasico, 460 VOLT, 60 HZ	39121103073	2 /

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

Tipo	Arrancador sof-starte
Voltaje operacional	208-690vac 3Ø 50/60 Hz
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 50/60hz (L-N)
Intensidad nominal del arrancador	590 Amp.minimo
Factor de servicio	100%
Sobrecarga	Integrado, electrico
Ajuste de corriente de motor	30.....100%
Corriente maxima	4x(corr.max) minimo
Voltaje durante el arranque	30.....70% minimo
Temp.ambiente	operación-25.....60c
Rele de arranque	si
By-pass	si
Salida analogo	4 a 20ma
Protectional medio ambiente	IP00
proteccion electrica	Sobreintensidad, sobretension, subtension, inversion de fase, perdida de fase, temperatura, desbalance de fase, falla interna, baja carga,
Menu de configuracion	Tension, Intensidad, Rampa de arranque y parada, Torque,
Garantía	6 Meses

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Perito 1

Perito 2

Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 04-JUL-2023

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
261318 - Equipo de control de produccion de energia

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Arrancador TIPO SOFT-STATER 600Hp, 460V, Trifasico, 460 Volt, 60 HZ	39121103074	2 /

Descripción del Bien o Servicio

--

Especificaciones Técnicas

Tipo	Arrancador sof-starte
Voltaje operacional	208-690vac 3Ø 50/60 Hz
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 50/60hz (L-N)
Intensidad nominal del arrancador	790Amp.minimo
Factor de servicio	100%
Sobrecarga	Integrado, electrico
Ajuste de corriente de motor	30..... 100%
Corriente maxima	4x(corr.max) minimo
Voltaje durante el arranque	30.....70% minimo
Temp.ambiente	operación-25.....60c
Rele de arranque	si
By-pass	si
Salida analogo	4 a 20ma
Protectional medio ambiente	IP00
proteccion electrica	Sobreintensidad, sobretension, subtension, inversion de fase, perdida de
Menu de configuracion	Tension, Intensidad, Rampa de arranque y parada, Torque,
Garantia	6 Meses

IMAGENES

--

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Perito 1

Perito 2

Perito 3

