

SNCC.D.016



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

<b>No. EXPEDIENTE</b>
<b>INAPA-CCC-LPN-2018-0001</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>
Click here to enter text.

05 de febrero de 2018

Página 1 de 2

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**

**COMITÉ DE COMPRAS**

**CIRCULAR No. 1**

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**LICITACION PUBLICA NACIONAL INAPA-CCC-LPN-2018-0001**, para la Compra de Accesorios para ser utilizados en la Subestación Eléctrica acueducto Azua, provincia Azua, Zona II.

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **31** del mes de enero del 2018, recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

- 1- Favor confirmar el lugar de recepción de los equipos.

**RESOLUCION UNICA:** Los equipos adquiridos serán recibidos en los almacenes del INAPA ubicados en el Km 18 de la autopista Duarte, según lo establece el Pliego de Condiciones el numeral 2.10.

- 2- Favor confirmar si los equipos suplidos tendrían que ser instalados y configurados por el oferente.

**RESOLUCION UNICA:** Los equipos NO serán instalados ni configurados por el Oferente

- 3- Confirmar si el interruptor es de construcción Tanque Vivo o Tanque Muerto.

**RESOLUCION UNICA:** El tanque del interruptor es construcción "MUERTO"

- 4- Si es tanque muerto confirmar la relación de transformación de los CTs.?

**RESOLUCION UNICA:** la relación de transformación de los CTS es: en el Primario es de 100 a 200 Amperes y en el secundario es de 5 Amperes.

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



5- Pueden enviar diagrama unifilar de la Subestación existente?

**RESOLUCION UNICA:** No tenemos diagrama unifilar de la Subestación. La rehabilitación está a cargo de EDESUR.

6- ¿Se puede hacer visita presencial a la Subestación?

**RESOLUCION UNICA:** Sí, se puede visitar la Subestación.

7- Interruptor convencional-¿Existe un número de catálogo existente que puedan suministrar?

**RESOLUCION UNICA:** No tenemos catálogo del Interruptor


8- ¿Es indispensable participar en los 4 ítems o se puede participar solo en los que le interesen al participante?

**RESOLUCION UNICA:** Sí, puede participar en cualquiera de los ITEMS, siempre que los equipos a ofertar cumplan con las especificaciones descritas en el pliego de condiciones.


9- ¿Se tendría alguna preferencia sobre el oferente que cotice el lote completo?

**RESOLUCION UNICA:** El INAPA no tiene preferencia sobre los oferentes.

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. HORACIO EMILIO MAZARA LUGO**  
Director Ejecutivo del INAPA

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. ANA LUISA MARTINEZ**  
Directora Administrativa Financiera

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. ALTAGRACIA HERNANDEZ JIMENEZ**  
Directora de Planificación y Desarrollo

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JUDIT MALAGON**  
Enc. Oficina de Libre Acceso a la Información

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. APOLINAR ANTONIO PARRA REYNOSO**  
Enc. Departamento Jurídico

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

