

INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS
"INAPA"

DIRECCION DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

Fajana
DMIC-No-1374/18.

Santo Domingo D.N.
08 de Octubre del 2018

A LA

: Lic. Lourdes Meireles Sánchez
Enc. Depto. de Compras y Contrataciones

VIA

: Lic. Vianela Reyes
Directora Administrativa
: Ing. Wendy de León
Directora de Operaciones.

ASUNTO

: Solicitud Orden de Compras.

ANEXO

: Solicitud No. SOC-2018-000869 d/f 08/10/2018.

Muy Cortésmente, por este medio le solicitamos lo indicado en el asunto, para ser utilizados en el Acueducto de Villa Jaragua en la Provincia Bahoruco.

Atentamente,

Ing. Eira Paola Curriel Cruz
Enc. Depto. Mant. de Infraestructura Civil

INAPA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Recibido: *Xcccc*
Fecha: 10/10/18



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000869

08/10/2018

No. Solicitud : SOC2018-000869

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31231310015	31231310015 - TUBERIA POLIETILENO Ø6"X40" (RD-11)	UNIDADES	821.00		
Total						

Observaciones: Ac. Villa Jaragua, prov. Bahoruco
(Según Especificación Técnica Anexa)

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	821.00	08/10/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*****INAPA*****

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

**FICHA TÉCNICA PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; ASTM
D3350, PARA AGUA POTABLE**

Densidad	> 0.94 gr/cm ³
Módulo de Flexión	90,000 @ 120,000 Psi
Resistencia a la Tensión	3,300 Psi
Índice de Fusión	(0.10 @ 0.15) grs/10 min
Negro de Humo	≥ 2%
Presión de trabajo de la tubería	199 psi (RD-11)
Diámetro exterior de la tubería	168.7 mm
Diámetro interior de la tubería	137.7 mm
Espesor de la pared del tubo	15.3 mm