

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA
DEPARTAMENTO POTABILIZACION DE AGUA
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.
14 de Febrero del 2018.

Ferrera
Memo DTCA No.0401/2018

A la : **LIC. LOURDES MEIRELES SANCHEZ**
Enc. División de Compras y Contrataciones.

Vías : **LIC. VIANELA REYES.**
Enc. Depto. Administrativo.

: **ING. FREDY D. POCHE OGANDO**
Director de Tratamiento de agua

Asunto : Compra de cilindros de cloro gas de 150 lbs.

Anexo : **Solicitud de Orden de Compra #SOC2018-000125. y Especificaciones Técnica**

Cortésmente, le estamos remitiendo lo contenido en el asunto, para ser Utilizado en los diferentes Acueductos de INAPA

Atentamente

Jesús María Polanco
LIC. JESUS MARIA POLANCO.
Enc. Depto. Potabilización Agua.

JP/la

Jesús María Polanco





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
000125

14/02/2018

No. Solicitud : **SOC2018-000125**

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12142102202	12142102202 - CILINDRO P/COLORO GAS 68 KG/150 LBS COMPLETO (VALVULAS CAPUCHON Y QUE CUMPLAN LAS NORMAS NORTE AMERICANA DOT Y ICC)	UNIDADES	146.00		
					Total	

Observaciones: Para ser Usado en todos los acueductos de INAPA, LOS CILINDROS DEBEN ESTAR LLENOS DE GAS CLORO.

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	146	14/02/2018

Requerido Por

Lourdes Meireles Sanchez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*** I N A P A ***

DIRECCION DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y CALIDAD DE AGUA

ESPECIFICACIONES DE CLORO GAS

Parámetros	Rango
Cloro	No Menosdel 99.5%/Volumen
Humedad	No Mas del 0.015%/Masa
Aire	0.20%
Residuos	Menosdel 0.015%
Arsenico	Menosdel 0.0003%
MetalesPesados(Plomo)	Menosdel 0.003%
Plomo	Menosdel 0.001%
Mercurio	Menosdel 0.0001%