



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES DE PLOMERIA REQUERIDOS

solicitud de compras SOC2018-000803

Nombre Genérico	Descripción	Foto
Tapon de pvc de 1"	Tapon de pvc de 1", color indistinto de presion	
Tapon 1 1/2"	Tapon de pvc de 1 1/2", color indistinto de presion	
Tapon de 1/2"	Tapon de pvc de 1/2", color indistinto de presion	
Tapon de 3/4"	Tapon de pvc de 3/4", color indistinto de presion	
Couplin 1"	Pieza de plomeria de pvc, color indistinto, tamaño de 1" de presion	
Couplin 1 1/2"	Pieza de plomeria de pvc, color indistinto, tamaño de 1 1/2" de presion	
Couplin de 1/2"	Pieza de plomeria de pvc, color indistinto, tamaño de 1/2" de presion	

Couplin 3/4"	Pieza de plomeria de pvc, color indistinto, tamaño de 3/4" de presion	
Codos 1/2"	Pieza de plomeria pvc, color indistinto tamaño 1/2" de presion	
Codos 3/4"	Pieza de plomeria pvc, color indistinto tamaño 3/4" de presion	
Tee 1/2"	Pieza de plomeria en forma de T en pvc, color indistinto 1/2" de presion	
Tee 3/4"	Pieza de plomeria en forma de T en pvc, color indistinto 3/4" de presion	
Tubos 1/2"	Pieza de plomeria en pvc, color indistinto. Dimensiones 1/2" de diametro 19" de longitud de presion	
Tubos 3/4"	Pieza de plomeria en pvc, color indistinto. Dimensiones 3/4" de diametro 19" de longitud de presion	

El INAPA se reserva el derecho de hacer la prueba de todos los medidores, de los diámetros requeridos o por muestreo a fin de verificar si están dentro de las especificaciones. En caso de que haya una reprobación superior al 20% de los medidores recibidos por el INAPA todo el lote será rechazado. Los gastos de esta devolución correrán por cuenta de los proveedores.

CARACTERISTICAS TECNICAS PARA LA CAJA DEL MEDIDOR

- Que tenga un mecanismo de cierre único, requiere una llave que se fabrique a la medida para abrir y cerrar la caja.
- Que sea resistente al tráfico pesado y alta circulación.
- Que permita la instalación de un medidor de agua y accesorio para su instalación.
- Que se pueda instalar en su interior la válvula de corte de paso y una válvula antifraude.
- Que cumplan con las normas ISO4064

CARACTERISTICAS DE LA TAPA PARA EL REGISTRO MEDIDORES

- Que sea resistente, material de fibra de vidrio reforzado, con tapa unida al marco, con pasador y cierre.

CARACTERISTICAS DE LAS JUNTAS TIPO DRESSER PARA LOS MEDIDORES DE

2'', 3, 4 y 6''

- Junta de acoplamiento tipo Dresser; Cuerpo en chapa de acero SAE 1020, anillo de cierre en goma, espárragos, tuercas en acero al carbono galvanizado, Brida de ajuste en SAE 1020.

CARACTERISTICAS DE LAS VALVULAS DE 2", 3, 4 y 6"

- Válvula de compuerta 3" con vástago fijo HF pintura Exposit
- Debe ser de acero inoxidable y extremos bridados.

FILTRO STRAINER DE 2", 3,4 y 6"

- El filtro debe ser bridado y de alta resistencia a la corrosión, desgaste, erosión y oxidación.
- Malla del filtro debe estar hecha de una placa de acero inoxidable engrosada para asegurar una larga vida útil.
- Fácil limpieza, desescoriado y montaje.
- Baja pérdida de presión.
- Alta precisión de filtrado y gran resistencia a la suciedad.
- Superficie de acero inoxidable tipo Y doblemente granillada.
- Certificación y garantía.

El contador Hidrowoltmann puede alcanzar hasta una presión de 16 bares.