



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-CP-2024-0014

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

11 de julio de 2024

Página 1 de 1

CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS
COMITÉ DE COMPRAS

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

“ADQUISICION DE CLORADORES PARA MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN LAS PROVINCIAS DEL INAPA”

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha **09** del mes de **julio** del 2024, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

- 1) Según la ficha técnica los equipos deben incluir manifolds para la conexión al vacío, por tanto, queremos saber de cuantas salidas serían, ya que en las especificaciones técnicas no tiene esa información
Respuesta: Deben ser de cuatro salidas. Ver Enmienda y fichas técnicas actualizadas.

- 2) REFERENTE AL PROCESO INAPA-CCC-CP-2024-0014, QUEREMOS REALIZAR LA SIGUIENTE ACLARACION CON RESPECTO A LA FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN DICHO PROCESO. ¿LOS EQUIPOS DEBEN INCLUIR MANIFOLD PARA CONEXION AL VACIO, DE CUANTAS SALIDAS SERIAN?
Respuesta: Deben ser de cuatro salidas. Ver Enmienda y fichas técnicas actualizadas.

Atentamente,

Julio Antonio Morel Clase
Enc. División de Licitaciones



JM/an