



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA

No. EXPEDIENTE

INAPA-CCC-CP-2024-0004

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

08 de marzo de 2024

CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS  
COMITÉ DE COMPRAS

Página 1 de 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS


“ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y COMPONENTES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN  
TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL”

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 06 del mes de marzo del 2024, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

- ¿Los transformadores son monofásicas o trifásicas?  
**Respuesta: Monofásicos. Ver ficha técnica, enmienda No. 1**
- ¿Bajo qué norma debe regirse la fabricación y parámetros eléctricos de los transformadores? Indicar nombre y/o número. Si es local suministrar información  
**Respuesta: NMX-J-116-ANCE o ANSI-C57-12-20. Ver ficha técnica, enmienda No1.**
- En relación a los monitores de fases ¿tienen alguna referencia del equipo solicitado?  
**Respuesta: Cumplir con todas las especificaciones técnicas suministradas en la ficha técnica.**
- En relación a los controles de nivel ¿tienen alguna referencia del requerimiento?  
**Respuesta: Cumplir con todas las especificaciones técnicas suministradas en la ficha técnica.**
- Luego de un cordial saludo, sirva la presente para hacer solicitud formal de la dirección donde serán instalados los transformadores solicitados indicado en el Pliego de Condiciones ,requerido mediante el proceso No. INAPA-CCC-CP-2024-0004, " ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL", en vista a que la misma no está contenida en la documentación técnica adjunta al proceso de compra publicado en el Portal Transaccional y página de la entidad; plataformas legalmente autorizada para tales fines. Agradecemos infinitamente que nos compartan la dirección o indicarnos bajo que normativa de Homologación estaría.  
**Respuesta: Pueden ser homologados por Edesur o Edenorte, ya que los mismos serán recibidos en el Almacén de INAPA, ubicado en el Kilómetro 18 de la Autopista Duarte, según pliego de condiciones y su instalación no está prevista para un lugar en específico.**

Atentamente,

Julio Antonio Morel Clase  
Enc. División de Licitaciones



JM/an

INAPA-CCC-CP-2024-0004



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino