



EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTA

Nombre proceso:

ADQUISICION DE DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE COMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL DEL INAPA.

Número de Propuestas a Evaluar:

Colocar cada Oferente:

1	COMBCARIBE
2	SIVINOX SRL



Handwritten mark or signature.

20

Criterios de evaluación:

CUMPLE / NO CUMPLE

1. Especificaciones Técnicas de los productos:
Adquisición de dispensador de combustible para ser instalados en las diferentes estaciones de combustibles a nivel nacional del Inapa.

2. Tiempo de entrega: Única entrega.

Proveedores	CRITERIOS
COMBCARIBE	NO CUMPLE
SIVINOX SRL	NO CUMPLE



[Handwritten mark]

RAZÓN INCUMPLIMIENTO

1 – Diámetro del Pistero y manguera no son de 3/4" , tal y como ordena la ficha técnica. NO CUMPLE

Nombres Completos y Firmas de los Evaluadores:

Nombres y Apellidos
1. Wenceslao Herrera

No. Cédulas de Identidad
001-1181910-8

Firmas

[Handwritten signature]

Santo Domingo, D.N.
23 de marzo del 2022.

Inapa
Dirección Administrativa

Marzo 23, 2022

Resultados de evaluación técnica de proceso de ADQUISICION DE DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFEENTES ESTACIONES DE COMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL DEL INAPA.

PROCESO NUM. SOC2022-000004

En documentos de **COMCARIBE** de fecha 31-01-2022 hacemos el comentario de:

- I. Diametro del Pistero y su manguera no son de $\frac{3}{4}$ " , tal y como ordena la ficha técnica. **NO CUMPLE**

En documentos de **SIVINOX SRL** de fecha 20-03-2022 hacemos el comentario de:

- I. Diametro del Pistero y manguera no son de $\frac{3}{4}$ " , tal y como ordena la ficha técnica. **NO CUMPLE**

Atentamente


Manuel Hernández
Asesor Seg. Ind.


Octavio de la Maza
Encargado Administrativo


Santiago Durán
Director Administrativo