

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 04-jul-2023

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

Transformador de 50 kva, 7200 Vac,
277/480 Vac

39121002090

9

Descripción del Bien o Servicio

N/A

tipo

Poste,surmegido en aceite

Voltaje primario

7200vac, 10% de regulacion

Voltaje secundario

277/480vac

para conexión

Y-Y (Estrella-Estrella)

normas

NMX-J-116-ANCE

aceite

Dielectrico Mineral Tipo II

tanque resistente a la corrosion

Bushing de porcelana , conector de tierra , valvula de alivio y gancho para

cambiador de derivaciones de cinco posiciones:nominal , dos arriba dos abajo
estos deben ser homologados
garantia de 12 meses

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

N/A

Perito 1

perito 2

Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 04-jul-2023

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Transformador de 37.5 kva, 7200 Vac, 277/480 Vac	39121002011	12

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

tipo	Poste, surmegido en aceite
Voltaje primario	7200vac, 10% de regulacion
Voltaje secundario	277/480vac
para conexión	Y-Y (Estrella-Estrella)
normas	NMX-J-116-ANCE
aceite	Dielectrico Mineral Tipo II
tanque resistente a la corrosion	Bushing de porcelana , conector de tierra , valvula de alivio y gancho para

**cambiador de derivaciones de cinco posiciones: nominal , dos arriba dos abajo
estos deben ser homologados
garantía de 12 meses**

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

[Signature]
Perito 1

[Signature]
perito 2

[Signature]
Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 04-JUL-2023

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección de Operaciones

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

Transformador de 75 kva, 7200 Vac,
277/480 Vac

39121001201

6

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

tipo	Poste, surmegido en aceite
Voltaje primario	7200vac, 10% de regulacion
Voltaje secundario	277/480vac
para conexión	Y-Y (Estrella-Estrella)
normas	NMX-J-116-ANCE
aceite	Dielectrico Mineral Tipo II
tanque resistente a la corrosion	Bushing de porcelana , conector de tierra , valvula de alivio y gancho para

cambiador de derivaciones de cinco posiciones: nominal , dos arriba dos abajo
estos deben ser homologados
garantía de 12 meses

IMAGENES

N/A

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

[Signature]
perito 1

[Signature]
perito 2

[Signature]
perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 04-jul-2023

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Transformador de 25 kva, 7200Vac, 277/480 Vac	39121002088	11

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

tipo	Poste, surmegido en aceite
Voltaje primario	7200vac, 10% de regulacion
Voltaje secundario	277/480vac
para conexión	Y-Y (Estrella-Estrella)
normas	NMX-J-116-ANCE
aceite	Dielectrico Mineral Tipo II
tanque resistente a la corrosion	Bushing de porcelana , conector de tierra , valvula de alivio y gancho para isage

**cambiador de derivaciones de cinco posiciones: nominal , dos arriba dos abajo
estos deben ser homologados
garantia de 12 meses**

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

Perito 1

Perito 2

Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 04-JUL-2023

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Transformador de 15 kva, 7200 Vac, 277/480 Vac	39121002087	11

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

tipo	Poste, surmegido en aceite
Voltaje primario	7200vac, 10 % de regulacion
Voltaje secundario para conexión	277/480vac
normas	Y-Y (Estrella-Estrella)
aceite	NMX-J-116-ANCE
tanque resistente a la corrosion	Dielectrico Mineral Tipo II
	Bushing de porcelana , conector de tierra , valvula de alivio y gancho para

**cambiador de derivaciones de cinco posiciones: nominal , dos arriba dos abajo
estos deben ser homologados
garantia de 12 meses**

IMAGENES

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

N/A

N/A


Observaciones

N/A

Perito 1

Perito 2

Perito 3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones

Código: FR-CYC-004

Fecha: 04-JUL-2023

Versión: 01

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección de Operaciones	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Transformador de 100 kva, 7200 Vac, 277/480 Vac	39121002091	3

Descripción del Bien o Servicio

Especificaciones Técnicas

tipo	Poste, surmegido en aceite
Voltaje primario	7200vac, 10% de regulacion
Voltaje secundario para conexión	277/480vac
normas	Y-Y (Estrella-Estrella)
aceite	NMX-J-116-ANCE
tanque resistente a la corrosion	Dielectrico Mineral Tipo II

cambiador de derivaciones de cinco posiciones: nominal , dos arriba dos abajo
 estos deben ser homologados
 garantia de 12 meses

IMAGENES

N/A

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

N/A

 Perito 1

 Perito 2

 Perito 3

