

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 02

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Área solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección Administrativa	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4010 - Calefaccion, ventilacion y circulacion del aire

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	52141501019	5

Descripción del Bien o Servicio

AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU

Especificaciones Técnicas

Capacidad de enfriamiento:	24,000 BTU
Tipo:	Split de Pared
Voltaje:	220 vac minimo
Frecuencia:	60Hz
Fase:	1
Ventilacion del condensador:	Descarga Lateral o Vertical
Refrigerante:	410 a
Material de serpentil condensador y evaporador:	Tubos de cobre con aletas de aluminio
Base del condensador:	Metalica
Encendido de unidad evaporadora:	A control remoto
Display:	Incluido
Eficiencia (EER):	18 minimo

Incluir manual de instalacion, control remoto, Kit de instalacion (tubos de cobre mas aislamiento y alambre de alimentacion y comunicacion)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

José Almonte
402-3324298-7

Mavelys Peña
402-2423274-0

Juan Carlos Ortiz
054-0061456-5

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS			
	Proceso: Compra y Contrataciones.	Código: FR-CYC-004 Pagina: 1 de 1 Fecha: 09-May-2024	
	Versión: 02		
Informaciones Generales			
Área solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio		
Dirección Administrativa	Bien		
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)			
4010 - Calefaccion, ventilacion y circulacion del aire			
DETALLE REQUERIMIENTO			
Nombre del Bien o Servicio: AIRE ACONDICIONADO INVERTER 60,000 BTU	Código Dynamics: 40101701023	Cantidad: 8	
Descripción del Bien o Servicio			
AIRE ACONDICIONADO INVERTER 60,000 BTU			
Especificaciones Técnicas			
Capacidad de enfriamiento:	58,000 BTU Minimo		
Tipo:	Manejadora (ducteable)		
Voltaje:	220 vac minimo		
Frecuencia:	60Hz		
Fase:	1		
Ventilacion del condensador:	Descarga Vertical		
Refrigerante:	410 a		
Material de serpentil condensador y evaporador:	Tubos de cobre con aletas de aluminio		
Base del condensador:	Metalica		
Encendido de unidad evaporadora:	Por Cable		
Eficiencia (EER):	18 minimo		
Incluir manual de instalacion			
OTROS CRITERIOS			
Criterio de Compra o Sustitución			
N/A			
Criterio de Almacenamiento			
N/A			
Observaciones			
N/A			
 Jose Almonte 402-3324298-7		 Juan Carlos Ortiz 054-0061456-5	
		 Mavelys Peña 402-2423274-0	

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 02

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Área solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección Administrativa	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4010 - Calefaccion, ventilacion y circulacion del aire

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU	40101701021	5

Descripción del Bien o Servicio

AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU

Especificaciones Técnicas

Capacidad de enfriamiento:	36,000 BTU Minimo
Tipo:	Split de Pared
Voltaje:	220 vac minimo
Frecuencia:	60Hz
Fase:	1
Ventilacion del condensador:	Descarga Lateral o Vertical
Refrigerante:	410 a
Material de serpentil condensador y evaporador:	Tubos de cobre con aletas de aluminio
Base del condensador:	Metalica
Encendido de unidad evaporadora:	A control remoto
Display:	Incluido
Eficiencia (EER):	18 minimo

Incluir manual de instalacion, control remoto, Kit de instalacion (tubos de cobre mas aislamiento y alambre de alimentacion y comunicacion)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

José Almonte
402-3324298-7

Mavelys Peña
402-2423274-0

Juan Carlos Ortiz
054-0061456-5



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 02

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Área solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
Dirección Administrativa	Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4010 - Calefaccion, ventilacion y circulacion del aire

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
AIRE ACONDICIONADO 48,000 BTU	40101701022	4

Descripción del Bien o Servicio

AIRE ACONDICIONADO 48,000 BTU

Especificaciones Técnicas

Capacidad de enfriamiento:	46,000 BTU Minimo
Tipo:	Piso Techo
Voltaje:	220 vac minimo
Frecuencia:	60Hz
Fase:	1
Ventilacion del condensador:	Descarga Vertical
Refrigerante:	410 a
Material de serpentil condensador y evaporador:	Tubos de cobre con aletas de aluminio
Base del condensador:	Metalica
Encendido de unidad evaporadora:	A control remoto
Display:	Incluido
Eficiencia (EER):	18 minimo

Incluir manual de instalacion, control remoto,

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A


Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A


Jose Almonte
402-3324298-7


Mavelys Peña
402-2423274-0

Juan Carlos Ortiz

054-0061456-5



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 02

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Área solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Dirección Administrativa

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4010 - Calefaccion, ventilacion y circulacion del aire

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

AIRE ACONDICIONADO
18,000 BTU INVERTER

40101701002

10

Descripción del Bien o Servicio

AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU INVERTER

Especificaciones Técnicas

Capacidad de enfriamiento:

18,000 BTU

Tipo:

Split de Pared

Voltaje:

220 vac minimo

Frecuencia:

60Hz

Fase:

1

Ventilacion del condensador:

Descarga Lateral o Vertical

Refrigerante:

410 a

Material de serpentil condensador y evaporador:

Tubos de cobre con aletas de aluminio

Base del condensador:

Metalica

Encendido de unidad evaporadora:

A control remoto

Display:

Incluido

Eficiencia (EER):

18 minimo

Incluir manual de instalacion, control remoto, Kit de instalacion (tubos de cobre mas aislamiento y alambre de alimentacion y comunicacion)

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A

José Almonte
402-3324298-7

Mavelys Peña
402-2423274-0

Juan Carlos Ortiz
054-0061456-5



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 02

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Área solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio
-------------------	----------------------------------

Dirección Administrativa	Bien
--------------------------	------

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

4010 - Calefaccion, ventilacion y circulacion del aire

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
-----------------------------	------------------	-----------

EXTRACTORES DE AIRES INDUSTRIALES	27111712005	8
--------------------------------------	-------------	---

Descripción del Bien o Servicio

SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 EXTRACTORES DE AIRES INDUSTRIALES

Especificaciones Técnicas

8 EXTRACTORES INDUSTRIALES	EXTRACTORES DE 24"
FUNCIONALES A 208V MINIMO	INSTALACION INCLUIDA - TRAER MATERIALES Y
6,600 CFM	EQUIPOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION
ASPAS DE METAL	

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

N/A


Jose Almonte
402-3324298-7


Mavelys Peña
402-2423274-0

Juan Carlos Ortiz

054-0061456-5



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS			
	Proceso: Compra y Contrataciones.	Código: FR-CYC-004	
	Versión: 02	Página: 1 de 1 Fecha: 09-May-2024	
Informaciones Generales			
Área solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio		
Dirección Administrativa	Bien		
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)			
4010 - Calefaccion, ventilacion y circulacion del aire			
DETALLE REQUERIMIENTO			
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:	
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	40101701005	8	
Descripción del Bien o Servicio			
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU			
Especificaciones Técnicas			
Capacidad de enfriamiento:	12,000 BTU		
Tipo:	Split de Pared		
Voltaje:	220 vac minimo		
Frecuencia:	60Hz		
Fase:	1		
Ventilacion del condensador:	Descarga Lateral o Vertical		
Refrigerante:	410 a		
Material de serpentil condensador y evaporador:	Tubos de cobre con aletas de aluminio		
Base del condensador:	Metalica		
Encendido de unidad evaporadora:	A control remoto		
Display:	Incluido		
Eficiencia (EER):	18 minimo		
Incluir manual de instalacion, control remoto, Kit de instalacion (tubos de cobre mas aislamiento y alambre de alimentacion y comunicacion)			
OTROS CRITERIOS			
Criterio de Compra o Sustitución			
N/A			
Criterio de Almacenamiento			
N/A			
Observaciones			
N/A			
 Jose Almonte 402-3324298-7		 Mavelys Peña 402-2423274-0	
 Juan Carlos Ortiz 054-0061456-5			