



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

08 de enero del 2024

CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS
COMITÉ DE COMPRAS

Página 1 de 2

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

“ADQUISICIÓN DE MOTORES ELECTRICOS VERTICALES Y SUMERGIBLES PARA SER
UTILIZADOS EN LOS ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL”


El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha **23 del mes de diciembre del 2024**, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

1. Con relación al proceso de licitación INAPA-CCC-LPN-2024-0028, en la parte de los motores eléctricos verticales, ¿A qué se refieren con Conexión Y? ¿Los solicitan que sean Estrella Delta o que lo van a instalar con panel directo y quieren la conexión del motor venga en Estrella? ¿Para todos los HP igual?

Respuesta: La Conexión “Y” que se describe en la ficha técnica, es la misma conexión Estrella.

Atentamente,


Julio Antonio Morel Clase
Enc. División de Licitaciones



JM/RR