INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA
ING. MARCO RODRÍGUEZ

Análisis
Fisico-Químico y Microbiológico del Agua

INFORME DE ENSAYO REGIONAL

DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AGUA

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millón, Santo Domingo, Rep. Dom., Apartado 1503
Teléfono: 809-567-1241, Ext: 2066
Correo Electrónico: laboratorio@inapa.gob.do
Prohibida la reproducción de este documento, excepto en su totalidad, sin la previa autorización del Laboratorio.

R-11-76 INFORME DE ENSAYO REGIONAL

Cliente:	DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AGUA / LABORATORIO MONTE CRISTI		
Dirección:	Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millón, Santo Domingo, Distrito Nacional, Apartado 1503	**Fecha y hora de emisión:**	01/07/2025 11: 31
Correo Electrónico:	N.A.		

Código:	1404-6-25	**Fecha y hora de Muestreo:**	24/06/2025 10: 28	**Fecha Inicio Análisis:**	24/06/2025
Tipo de muestra:	Agua Potable	**Fecha y hora de Recepción:**	24/06/2025		
Punto de muestreo:	Red 1	**Recolector:**	Romil Andrés Mota	**Fecha Fin Análisis:**	27/06/2025
Localización del punto de muestreo:	Vigiador Km 17, Provincia Monte Cristi, Acueducto Línea Noroeste	**Responsable del Muestreo:**	Cliente		

Parámetro	LDM	Unidad	Resultado	Método de Referencia	Analista	QA/QC (Control Estándar) R (%)	QA/QC (Control Estándar) Límites de R (%)
Coliformes Totales	< 1,1	NMP/100 mL	< 1,1	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 9221 B, 23rd Edition	HT	N.A.	N.A.
Coliformes Fecales	< 1,1	NMP/100 mL	< 1,1	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 9221 E, 23rd Edition	HT	N.A.	N.A.
Pseudomonas	N.A.	Presencia/Ausencia	Ausente	Presencia/Ausencia	HT	N.A.	N.A.
pH / Temperatura	N.A.	Unidad pH/ °C	6,85 / 25°C	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 4500 H+ B, 23rd Edition	HT	N.A.	N.A.
Turbidez	N.A.	NTU	2,20	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 2130 B, 22rd Edition	HT	N.A.	N.A.
Cloro Residual	N.A.	mg/L	0,5	Método HACH 8021	HT	N.A.	N.A.

Observaciones / Comentarios: Parametros IN SITU: Temperatura: 10 ^{o}C, Cloro Residual: 0,5 . Estas muestras fueron analizadas en el Laboratorio Regional de la Provincia Valverde Mao.

Norma aplicada corresponde a: NORDOM 1, AÑO 2021

Estos Resultados hacen referencia exclusivamente a esta muestra.

El laboratorio no valida la representatividad de la muestra en caso de haber sido tomada por el cliente.

**** FIN DEL INFORME ****

ING. MARCO RODRIGUEZ

Encargado del Laboratorio

Leyenda:

(*) = Método Acreditado LDM= Límite de Detección del Método R(%)= Recuperación QA/QC= Controles de calidad N.A.= No Aplica