


FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones.	Código: FR-CYC-004
	Versión: 02	Pagina: 1 de 1 Fecha: 09-May-2024
Informaciones Generales		
Área solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio	
Dirección de Tratamiento de Agua	Bien	
1214 - Elementos y gases		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Cloro Gas envasado en cilindro de 150 LBS	12142102004	30,000
Descripción del Bien o Servicio		
El cloro gas es una sustancia corrosiva que se utiliza para potabilizar el agua. Tiene olor penetrante y color verdoso.		
Especificaciones Técnicas		
% de Cloro	No menos del 99.5%	
Humedad	No más del 0.015%	
Aire	0.02% máximo	
Residuo no volátiles	Menos del 0.015%	
Arsénico	Menos del 0.0003%	
Metales pesados	Menos del 0.0003%	
Plomo	Menos del 0.0001%	
Mercurio	Menos del 0.0001%	
Presentación	Cilindros de 150 libras	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
*Presentar garantía del producto (2 años o más) *Presentar Certificado de Calidad del producto avalado por un laboratorio externo *Presentar documentación técnica y hoja de seguridad del producto *Los cilindros deben cumplir con lo siguiente (planfleto No. 17 de Instituto del Cloro): *La válvula de 3/4" NGT con su fusible cumpliendo la normativa CGA 660/820 con su tapon. Las válvulas no pueden presentar corrosión, adaptaciones o modificaciones. No deben estar trancadas ni presentar fugas *Los cilindros deben tener capuchón de protección de válvulas *Tener sus etiquetas de seguridad *Tener su placa con las siguientes informaciones: Capacidad, Tara, Capacidad de agua, Peso lleno, Numero de Serie, Año de fabricación, Fecha de realización de la última prueba hidrostática (5 años máximo) *Color plateado o amarillo *El Oferente/Proponente deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en el mercado, deberá ser evidenciada con la presentación de las certificaciones de buen servicio de por lo menos dos (2) clientes que haga constar que ha suplido bienes correspondientes al objeto de contratación del presente proceso de licitación, su cumplimiento con la calidad del producto y cumplimiento de plazos de entrega, en procesos similares. *El Oferente/Proponente deberá presentar una certificación de al menos un (1) proveedor en el que se indique que han tenido lazos comerciales durante por lo menos cinco (5) años		
 Alexander M. Reyes 402-2409611-1	 Rosvianna Barreiro 402-2341436-4	 Andreina Ramirez 402-0911957-3



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones.	Código: FR-CYC-004
	Versión: 02	Pagina: 1 de 1 Fecha: 09-May-2024
Informaciones Generales		
Área solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio	
Dirección de Tratamiento de Agua	Bien	
1214 - Elementos y gases		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
Cloro Gas envasado en cilindro de 2000 LBS	12142102002	3,000,000
Descripción del Bien o Servicio		
El cloro gas es una sustancia corrosiva que se utiliza para potabilizar el agua. Tiene olor penetrante y color verdoso.		
Especificaciones Técnicas		
% de Cloro	No menos del 99.5%	
Humedad	No más del 0.015%	
Aire	0.02% máximo	
Residuo no volátiles	Menos del 0.015%	
Arsénico	Menos del 0.0003%	
Metales pesados	Menos del 0.0003%	
Plomo	Menos del 0.0001%	
Mercurio	Menos del 0.0001%	
Presentación	Cilindros de 2000 libras /2200 libras	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
*Presentar garantía del producto (2 años o más). *Presentar Certificado de Calidad del producto avalado por un laboratorio externo. *Presentar documentación técnica y hoja de seguridad del producto. *Los cilindros deben cumplir con lo siguiente (planfeto No. 17 de Instituto del Cloro): -Tener dos válvulas de 3/4" NGT en la entrada y la salida, cumpliendo la normativa CGA 660/820 con su tapón. Las válvulas no pueden presentar corrosión, adaptaciones o modificaciones. No deben estar trancadas ni presentar fugas -Los cilindros deben tener al menos 3 fusibles de 3/4" en NGT. -Los cilindros deben tener capuchón de protección de válvulas. -Los cilindros deben tener sus etiquetas de seguridad. *Los cilindros deben tener su placa con las siguientes informaciones: Capacidad comercial, Tara, Capacidad de agua, Peso lleno, Número de Serie, Año de fabricación, Fecha de realización de la última prueba hidrostática (5 años máximo) * Los cilindros deben ser de color plateado o amarillo. *El Oferente/Proponente deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en el mercado, deberá ser evidenciada con la presentación de las certificaciones de buen servicio de por lo menos dos (2) clientes que haga constar que ha suplido bienes correspondientes al objeto de contratación del presente proceso de licitación, su cumplimiento con la calidad del producto y cumplimiento de plazos de entrega, en procesos similares. *El Oferente/Proponente deberá presentar una certificación de al menos un (1) proveedor en el que se indique que han tenido lazos comerciales durante por lo menos cinco (5) años		
 Alexander M. Reyes 402-2409611-1	 Andreina Ramirez 402-0911957-3	 Rosvianna Barreiro 402-2341436-4
		