

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 02

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)
41112501 - Flujómetros

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	Cantidad:
MEDIDOR DE 3/4"	41101805002	1000

Descripción del Bien o Servicio

EQUIPO PARA MEDIR FLUJO DE AGUA DE 3/4 CON CONECTORES

Especificaciones Técnicas

Medidor plástico para agua potable DN 20	Volumen expresado en metros cubicos
Tipo Chorro Múltiple Clase B con su tapa	Contador de cifras grandes y fáciles de leer.
Transmisión magnética y protección antifraude	Carátula policarbonato
Cámara de medición composite, latón y/o plástico de alto impacto	Alto grado de protección frente a humedad y golpes IP68
Dimensión: Longitud total (L): 190 mm ± 5 mm Diámetro exterior aproximado: 120 mm	Ratio : Flujo Máximo (Qs): 30 m³/h Flujo Nominal (Qn): 5 m³/h
Conexiones roscadas en NPT	

Criterio de Compra o Sustitución

Muestra; traer un medidor, que sera devuelto cuando acabe el proceso

Criterio de Almacenamiento

Garancia Minimo 2 años

Empaque y Rotulados: Debidamente empaquetados

Observaciones

Certificación de Calibración
Normas ISO 4064, NORDOM 918
NOM-012-SCFI-1994, CE, MID 2014/32/UE
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Cumplir con algunas de las normas y certificaciones

Wadim Sanchez Corniel
Wadimil Sanchez Corniel
001-111631-0



Carlos Ferreiro
001-0386814

Luisa Consuelo López
Luisa Consuelo López
001-1012451-8

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: [Name]
FROM: [Name]
SUBJECT: [Subject]

[Main body of the letter, containing the primary message or information being conveyed.]

[Continuation of the main body text, providing further details or context.]

[Final paragraph of the letter, possibly including a closing or a reference to a specific document.]

Very truly yours,
[Signature]
[Name]

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 02

Fecha: 09-May-2024

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

41112501 - Flujómetros

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

Cantidad:

MEDIDOR DE 1/2"

41112514013

2400

Descripción del Bien o Servicio

EQUIPO PARA MEDIR FLUJO DE AGUA DE 1/2 CON CONECTORES

Especificaciones Técnicas

Medidor plástico para agua potable DN 15

Volumen expresado en metros cubicos

Tipo Chorro Múltiple Clase B con su tapa

Contador de cifras grandes y fáciles de leer.

Transmisión magnética y protección antifraude

Carátula policarbonato

Cámara de medición composite, latón y/o plástico de alto impacto

Alto grado de protección frente a humedad y golpes IP68

Dimensión: Longitud total (L): 165 mm ± 5 mm

Ratio: Flujo Máximo (Qs): 15 m³/h

Diámetro exterior aproximado: 110 mm

Flujo Nominal (Qn): 2.5 m³/h

Conexiones roscadas en NPT

Criterio de Compra o Sustitución

Muestra; traer un medidor, que sera devuelto cuando acabe el proceso

Criterio de Almacenamiento

Garancia Minimo 2 años

Empaque y Rotulados: Debidamente empaquetados

Observaciones

Certificación de Calibración
 Normas ISO 4064, NORDOM 918
 NOM-012-SCFI-1994, CE, MID 2014/32/UE
 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
 Cumplir con algunas de las normas y Certificaciones

Wadimil Sanchez
 Wadimil Sanchez Corniel
 001-111631-0



Carlos Ferreiro
 001-0386814

Luisa Consuelo Lopez
 Luisa Consuelo Lopez
 001-1012451-8