

INSTITUTO, ACIONAL DE AGUAS POTABLES. ALCANTARILLADOS (INAPA)

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

05 de marzo de 2025

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA REPORTE DE CUBICACION No.9 Final/ PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 19/05/2024 A 19/12/2024/

Referencia

Anexo

: Obra: REHABILITACÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE DE SABANA

IGLESIA - LOS RANCHOS DE BABOSICO - EL FLAIRE Y BAITOA

- LA LIMA (FASE A) PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V.

Contrato: 053-2022

Contratista: CONSTRUCTORA PRIDA S.R.L.

Provincia: SANTIAGO - Reporte de cubicación

- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Esta obra contempla la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Acueducto Sabana Iglesia, 4,245.61 metros de Línea de Impulsión 8" PVC SDR-26 hasta Depósito Regulador los Ranchos, 2,656.86 metros de Línea matriz desde Depósito Regulador los Ranchos, Redes de Distribución de los Ranchos de Babosico 12,229.66 metros de tubería (4,589.73 de Ø6" PVC-SDR-26, 5,031.23 de Ø4" PVC-SDR-26, 2,707.35 de Ø3" PVC-SDR-26), Red de distribución el Flaire 4,736.81 (380.89 de Ø6" PVC-SDR-26, 1,818.81 de Ø4" PVC-SDR-26, 2,537.11 de Ø3" PVC-SDR-26), Rehabilitación Depósito Regulador Superficial 45,000GL, Los Ranchos de Babosico, Rehabilitación Depósito Regulador Metálico de Almacenamiento a interconectar con Red existente los Ranchos Cap.40,000.00 GL., Rehabilitación Depósito Regulador el Flaire cap. 45,000Gl., Rehabilitación de caseta de Bombeo en la Comunidad Yerba de Culebra, Rehabilitación del Acueducto Baitoa, Rehabilitación Planta Potabilizadora de 30Lps de filtración Lenta, Rehabilitación estación de bombeo y 490.57mts de línea de Impulsión de Ø8" acero SCH-40.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al-momento de realizar este informe esta obra se encuentra en ejecución con un avance de 94.08%

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Se está cubicando la Devolución del Retenido en Garantía.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Ing. Gabriel Pérez Dicen Supervisor de Obras