

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 03

Página: 1 de 1

Fecha: 25-mar-2025

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Tratamiento de Agua

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

471015 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

CLORADOR POR SOLUCION DE RANGO 0-100 LIBRAS
POR DIA

44516627803

Descripción del Bien o Servicio

Clorador por solución rango de 0-100 lb

Especificaciones Técnicas

Rango de trabajo: 0-100 lb	Operación al vacío total
Yugo Ultra grueso, fluoroelástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o	Incluir manifold (para conexión al vacío) de 4 salidas
Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS	Incluir Calentadores a 110 V
Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material	Incluir inyector
Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir	Incluir Escala/Rotámetro con Rango 0-100 lb
Válvula de retención en "Y-Check"	Incluir Kit de mantenimiento
Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"	Incluir llave para apertura de cilindros

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A


Observaciones

Incluir documentación técnica del fabricante de lo ofertado (Ficha Técnica, imagen)
Garantía del oferente en piezas y servicios, mínimo un año.

Alexander M. Reyes
Alexander M. Reyes
402-2409611-1

Maximo Ramirez
Maximo Ramirez
001-1644468-7

Digno Medina Encarnación
Digno Medina Encarnación
012-0054953-1



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 03

Página: 1 de 1

Fecha: 25-mar-2025

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Tratamiento de Agua

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

471015 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

CLORADOR POR SOLUCION DE RANGO 0-50 LIBRAS
POR DIA

40161502043

Descripción del Bien o Servicio

Clorador por solución rango de 0-50 lb

Especificaciones Técnicas

Rango de trabajo: 0-50 lb

Operación al vacío total

Yugo Ultra grueso, fluoroelástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro

Incluir manifold (para conexión al vacío) 4 salidas

Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS reforzado u otros materiales aprobados por el Instituto Mundial del Cloro.

Incluir Calentadores a 110 V

Pernos y Tuercas exteriores en Titanio u otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro

Incluir inyector

Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir

Incluir Escala/Rotámetro con rango 0-50 lb

Válvula de retención en "Y-Check"

Incluir Kit de mantenimiento

Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"

Incluir llave para apertura de cilindros

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

Incluir documentación técnica del fabricante de lo ofertado (Ficha Técnica, imagen)
Garantía del oferente en piezas y servicios, mínimo un año.

Alexander M. Reyes
Alexander M. Reyes
402-2409611-1

Maximo Ramirez
Maximo Ramirez
001-1644468-7

Digno Medina Encarnación
Digno Medina Encarnación
012-0054953-1



FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Página: 1 de 1

Versión: 03

Fecha: 25-mar-2025

Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Dirección de Tratamiento de Agua

Bien

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

471015 - Equipo para el tratamiento y suministro de agua

DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

COLORADOR POR SOLUCION DE RANGO 0-500 LIBRAS
POR DIA

40161502017

Descripción del Bien o Servicio

Clorador por solución 0-500 lb

Especificaciones Técnicas

Rango de trabajo: 0-500 lb

Operación al vacío total

Yugo Ultra grueso, fluropástico, Tantalio, Fibra de Vidrio o cualquier otro material aprobado por el Instituto Mundial del Cloro

Incluir manifold (para conexión al vacío) de 4 salidas

Piezas en conjunto de fibra de vidrio, plástico ABS

Incluir Calentadores a 110 V

Pernos y Tuercas exteriores en Titanio

Incluir inyector

Orificio del ajuste al vacío reforzado para disminuir

Incluir Escala/Rotámetro con Rango 0-500 lb

Válvula de retención en "Y-Check"

Incluir Kit de mantenimiento

Válvula de seguridad de entrada tipo "capsula"

Incluir llave para apertura de cilindros

OTROS CRITERIOS

Criterio de Compra o Sustitución

N/A

Criterio de Almacenamiento

N/A

Observaciones

Incluir documentación técnica del fabricante de lo ofertado (Ficha Técnica, imagen)
Garantía del oferente en piezas y servicios, mínimo un año

Alexander M. Reyes

Alexander M. Reyes
402-2409611-1

Digno Medina Encarnación

Digno Medina Encarnación
012-0054953-1

Maximo Ramirez

Maximo Ramirez
001-1644468-7

