





FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones.	Código: FR-CYC-004
	Versión: 03	Pagina: 1 de 1 Fecha: 25-mar-2025
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio:
Dirección de Operaciones		Servicio
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:		Código Dynamics:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS CON TRATAMIENTO QUIMICO (PREVENTIVO)		70171707001
Descripción del Bien o Servicio		
<p>Este servicio será brindado a pozos tubulares para producción de agua desde un acuífero, para ser utilizada en los sistemas de acueductos del INAPA.</p> <p>El procedimiento consiste en la limpieza del pozo mediante la aplicación de un componente químico con base de polifosfatos, el cual al adicionarse al agua inactiva y encapsula los minerales que causan incrustaciones en las camisas del pozo. Estos minerales, al ser encapsulados, son fácilmente removibles por medio de la presión misma de la bomba. Por lo tanto, el pozo se</p>		
Especificaciones Técnicas		
El mantenimiento se realizará utilizando dos productos: un producto de limpieza, en base a ortopolifosfatos y solución de cloro al 10.5%	El Oferente deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en servicios similares, anteriores a la fecha del presente llamamiento. Será verificado por las certificaciones presentadas.	
El servicio debe incluir: los materiales a utilizar, la labor, el transporte y cualquier otro gasto asociado a la realización del mismo	Al termino de cada servicio, debe ser entregado un informe del servicio brindado, con las mediciones de caudal y el Análisis fisicoquímico, asegurando una desinfección efectiva del hierro y el manganeso, incluyendo el ajuste del PH y la turbiedad después del mantenimiento.	
La propuesta debe incluir el procedimiento de limpieza de pozos propuesto, el cual debe ser aprobado por el personal técnico del INAPA		
La propuesta debe incluir la ficha técnica y de seguridad del producto a ser utilizado		
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
N/A		
 CESAR M. DONASTORG CABRAL 001-1263037-1	 RAY C. MERCEDES HERNANDEZ 402-2389817-9	 NELSON B. VARGAS PEREZ 001-1288826-7
